DVGW type examination certificate

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DW-8501DL0214
Registration Number
Registriernummer

Field of Application ***Anwendungsbereich***	products of water supply *Produkte der Wasserversorgung*
Distributor ***Vertreiber***	RUBIDEA CZ s.r.o. Krajinská 499/14, CZ-46001 Liberec I-Staré Mesto, Liberec
Product Category ***Produktart***	Installation systems and system joints (PN 10): drinking water installation system (8501)
Product description ***Produktbezeichnung***	system connector as compression connector made of stainless steel, type M-MM, for pipes made of stainless steel according to DVGW working sheet GW 541
Model ***Modell***	H-LINE INOXPRESS 316
Test reports ***Prüfberichte***	Laboratory control test: V023/25.1 from 10.03.2025 (IMA) Type testing: V451/19 from 08.07.2020 (IMA)
Test basis ***Prüfgrundlagen***	DVGW W 534-(P) (01.07.2015) DVGW CERT ZP 8500 (23.05.2022)
Date of Expiry / File No. ***Ablaufdatum / Aktenzeichen***	08.07.2030 / 26-0898-WNR

70028-04-A-DE

28.05.2026 Le C-1/2
Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvgw-cert.com
www.dvgw-cert.com

Type *Typ*	Technical Data *Technische Daten*	Remarks *Bemerkungen*
H-LINE INOXPRESS 316	Diameter: 15 mm	
H-LINE INOXPRESS 316	Diameter: 18 mm	
H-LINE INOXPRESS 316	Diameter: 22 mm	
H-LINE INOXPRESS 316	Diameter: 28 mm	
H-LINE INOXPRESS 316	Diameter: 35 mm	
H-LINE INOXPRESS 316	Diameter: 42 mm	
H-LINE INOXPRESS 316	Diameter: 54 mm	

Hints of Utilization / Remarks
Verwendungshinweise / Bemerkungen

The test was carried out with pipes of stainless steel according to the DVGW-workingsheet GW 541.
Suitability for drinking water hygiene is verified with a “Hygiene confirmation of conformity” in accordance with the currently valid legal basis.

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-8501DL0214
Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich *field of application*	Produkte der Wasserversorgung *products of water supply*
Vertreiber *distributor*	RUBIDEA CZ s.r.o. Krajinská 499/14, CZ-46001 Liberec I-Staré Mesto, Liberec
Produktart *product category*	Installationssysteme und Systemverbinder (PN 10): Trinkwasserinstallationssystem (8501)
Produktbezeichnung *product description*	Systemverbinder als Pressverbindern aus nichtrostendem Stahl, Typ M-MM, für Rohre aus nichtrostendem Stahl gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW 541
Modell *model*	H-LINE INOXPRESS 316
Prüfberichte *test reports*	Kontrollprüfung Labor: V023/25.1 vom 10.03.2025 (IMA) Baumusterprüfung: V451/19 vom 08.07.2020 (IMA)
Prüfgrundlagen *test basis*	DVGW W 534-(P) (01.07.2015) DVGW CERT ZP 8500 (23.05.2022)
Ablaufdatum / AZ *date of expiry / file no.*	08.07.2030 / 26-0898-WNR

70028-04-A-DE

28.05.2026 Le C-1/2
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvgw-cert.com
www.dvgw-cert.com

Typ *type*	**Technische Daten** *technical data*	**Bemerkungen** *remarks*
H-LINE INOXPRESS 316	Durchmesser: 15 mm	
H-LINE INOXPRESS 316	Durchmesser: 18 mm	
H-LINE INOXPRESS 316	Durchmesser: 22 mm	
H-LINE INOXPRESS 316	Durchmesser: 28 mm	
H-LINE INOXPRESS 316	Durchmesser: 35 mm	
H-LINE INOXPRESS 316	Durchmesser: 42 mm	
H-LINE INOXPRESS 316	Durchmesser: 54 mm	

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Die Prüfung erfolgte mit Rohren aus nichtrostendem Stahl nach dem DVGW-Arbeitsblatt GW 541.
Die trinkwasserhygienische Eignung ist mit „Konformitätsbestätigung Hygiene" gem. der aktuell gültigen Rechtsgrundlage nachgewiesen.